



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-13200

Certificate #/Certificado nº

Efetivado em 05/10/2010

Effectuated/Efectivado

Válido até: 31/03/2013

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Produto:

Product/Producto

**Plugue Desmontável 2P + T para Equipamentos Classe I -
ENERBRÁS**

Linha Standard

20A 250V~

**Ref.: 082-E; 082-EP; 082-EB; 082-EAM; 082-EAZ; 082-EVD; 082-
EVM**

Características complementares: Vide anexo

Solicitante:

Applicant/Solicitante

ENERBRÁS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari

83606-310 – Campo Largo – PR

CNPJ: 00.441.012/0001-51

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

ENERBRÁS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Rua Agostinho Mocelin, 81 – Vila Ferrari

83606-310 – Campo Largo – PR

CNPJ: 00.441.012/0001-51

Normas Técnicas:

Standards/Normas

**ABNT NBR NM 60884-1/2004, NBR 14136/2002 e Portaria nº 85
de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida

Segurança



Computório



Concessão:

Concession/Concesión

**Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade.**

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 14 de Outubro de 2010.

Regina Toscano

Superintendente Técnico

Technical Superintendent / Superintendente Técnico

Nelson Aparecido Coelho

Coordenador de Certificação

Certification Coordinator/Coordinador de Certificación



Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance • Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-13200

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 31/03/2013

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação do plugue:

- ✓ **Desmontável, 2P, com contato terra, pinos maciços, borne com parafusos, destinados a equipamentos classe I;**
- ✓ **Grau de proteção: IPX0;**
- ✓ **Material da cobertura: termoplástico;**
- ✓ **Saída do cabo: 90°;**
- ✓ **Cores: Cinza, preto, branco, amarelo, azul, verde e vermelho.**

2) Padronização:

- ✓ **Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006 (Plugue nº 11 do anexo C);**
- ✓ **Norma NBR 14136/02 (Figura 08).**

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 14 de Outubro de 2010.

Regina Toscano

Superintendente Técnico

Technical Superintendent / Superintendente Técnico

Nelson Aparecido Coelho

Coordenador de Certificação

Certification Coordinator/Coordinador de Certificación